

# 質 疑 回 答 書

平成 27年6月10日

入札参加社各位 様

江差町長 照井 誉之介



工事名 江差中学校グラウンド整備工事

上記工事に関するの質疑について、下記の通り回答します。

(1/1)

番号	図 面	内訳書等の 該当ページ	質 疑 事 項	回 答
1	フェンス 平面図	7 グラウンド・ コート施設整 備工 杭基礎	フェンス平面図では回転貫入鋼管杭Φ165.2 L=5.0mとありますが、設計書ではPHC杭B種 Φ300 L=5.0mです。どちらでしょうか？	図面が正です。回転貫入鋼管杭Φ165.2、Φ216.3 L=5.0mです。
2	以下余白		以下余白	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
設計見直しによる追記事項				
番号	図面番号	内訳書等の 該当ページ	追 記 事 項	