

令和6年第2回江差町議会臨時会資料

資料1：檜山地域人材開発センター貯水槽揚水ポンプ等更新工事の概要

【承認第2号関係】

…P 1

資料2：開陽丸記念館フォアマストヤード撤去工事の概要【議案第1号関係】

…P 3

資料3：教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）配置事業の概要

【議案第1号関係】

…P 5

檜山地域人材開発センター貯水槽揚水ポンプ等更新工事

＜所管課：産業振興課＞

○事業概要

檜山地域人材開発センターの給水については、受水槽から屋上に設置されている貯水槽タンクに揚水ポンプにより水を汲み上げ、そこから施設全体に送水されている。

2基ある揚水ポンプのうち、1基は既に故障しており、残る1基で稼働していたが、送水機能の低下により貯水槽タンクへの補水に支障をきたしており、また、経年劣化による腐食が著しく、腐食箇所から錆び水が漏水し、貯水槽タンク内にも混入している。

施設の管理・運営に支障を来していることから、緊急的な対応として、揚水ポンプ1基の更新等を行うもの。

○事業内容

- ・ 貯水槽揚水ポンプ取替 1基
 - ・ 貯水槽清掃（法定水質検査含む）
- ※事業完了は令和6年6月末を予定

○事業費 1, 122千円（財源：全額一般財源）

○現況写真



▲揚水ポンプ格納庫
人材開発センター東面に位置



▲揚水ポンプ本体
2機のうち1機
を更新



▲経年劣化による腐食が激しく、錆水が発生している



▲人材開発センター
屋上貯水槽タンク

開陽丸青少年センター運営補助金

開陽丸記念館フォアマストヤード撤去工事

12月17日に発生した最大瞬間風速29.2mの強風により開陽丸前方マストのトップヤードが破損したため安全対策として撤去作業を実施するもの。



【事業概要】


破損ヤードについてはワイヤー2本により吊り上げられている状態ではあるが、落下による危険防止と安全対策として、作業用足場を設置しトップヤード切断後、80tクレーンにて吊り下ろしにより破損ヤード（1本）を撤去。

【事業期間】

令和6年4月

【事業費】

9,000千円



教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)配置事業

<所管課:学校教育課>

1 目的

教職員と多様な人材の連携により、学校教育活動の充実と働き方改革を推進。

2 事業内容

教員の負担軽減を図り、教員が児童生徒への指導や教材研究等により注力できるよう、教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)を配置し、WITHコロナに向けたフルスペックでの学校教育活動等の再開に向けた校内体制の構築を支援する。

<具体的な支援等>

- ・学習プリントや家庭への配布文書等の印刷、配布準備。
- ・小テストやドリルの採点補助。
- ・ICT端末のセットアップや動作確認。
- ・教室や廊下などの掲示物の貼替え等。
- ・文書のファイリングやシュレッター、備品の整理。
- ・学校行事や式典の準備補助。
- ・休み時間の見守り、来客や電話対応。
- ・その他校務支援に関すること。

3 配置校等

町内小中学校へ各1名を配置(5名)

4 勤務条件等

原則、週4日(2時間程度)の勤務とする。

(ただし、長期休業中は勤務を要しないものとする。)

5 補正予算要求の内容

□事業区分:職員人件費の補正(パートタイム会計年度任用職員)

□事業費:1,934千円(一般財源)

(1校あたり年間336時間×@1,151円×5校)

6 その他

当該措置については、令和6年度限りとする。

